

POWIAT GRYFICKI
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH

72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18

NIP: 857-172-82-59
tel./fax 091 384 23 13

e-mail: z_d_p@gryfice.pl
http://zdp.gryfice.ibip.pl



Gryfice, dnia 11.06.2019 r.

ZDP.272/2-2/2019

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3125Z k/m Lewice na odcinku długości ok.
930 mb”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace
będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu
inwestorskiego lub innych opracowań).

Opowiedź

Powyższe nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień
publicznych. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje, że nie ma
obowiązku podawania wartości szacunkowej zamówienia, gdyż wynika ona z protokołu
postępowania przetargowego.

Pytanie 2

Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac
w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych
lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.

Opowiedź

Powyższe nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień
publicznych. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje że,
przebudowa DP 3125 k/m Lewice nie jest objęta planem postępowania o udzielenie zamówień
publicznych.

Pytanie 3

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na
prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Opowiedź

Powyższe nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień
publicznych. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający informuje, że środki
zabezpieczone w budżecie na realizację tej inwestycji są w uchwalone Uchwałą NR VIII/64/19

RADY POWIATU W GRYFICACH z dnia 9 maja 2019 r. (dostępna na BIP Powiatu Gryfickiego).

Pytanie 4

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Opowiedź

Zamawiający informuje, że posiada niezbędne zezwolenia do prowadzenia prac związanych z przebudową DP 3125 k/m Lewice – do wglądu u Zamawiającego.

Pytanie 5

Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego.

Opowiedź

Zamawiający informuje, że materiały pochodzące z rozbiórki poza destruktem asfaltowym oraz wyciętymi drzewami są własnością Wykonawcy robót, który musi zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na własny koszt i przedstawić na to stosowne dokumenty.

Pytanie 6

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji, Zamawiający potwierdza konieczność wykonania odcinka próbnego.

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że potrzeba wykonania konieczności odcinka próbnego będzie zależeć od decyzji Inspektora Nadzoru na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 7

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie powierzchni oraz lokalizacji wykonania odcinka próbnego.

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że ewentualna lokalizacja oraz powierzchnia wykonania odcinka próbnego będzie zależeć od decyzji Inspektora Nadzoru na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 8

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy odcinki próbne mogą być wykonane w obrębie przebudowywanych dróg oraz pozostawione jako elementy docelowe.

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe będzie zależeć od decyzji Inspektora Nadzoru na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 9

Z uwagi na brak zamieszczenia w dokumentacji przetargowej schematu układu sieci istniejących pod projektowaną nawierzchnią, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.).

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przebudowę drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz WPR, która nie przewiduje robót tego typu

Pytanie 10

Jeśli w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego, Wykonawca wnosi o zamieszczenie planu obrazującego rozmieszczenie poszczególnych sieci.

Opowiedź

POWIAT GRYFICKI
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH

72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18

NIP: 857-172-82-59
tel./fax 091 384 23 13

e-mail: z_d_p@gryfice.pl
http://zdp.gryfice.ibip.pl



Zamawiający wyjaśnia, że przebudowę drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz WPR, która nie przewiduje robót tego typu.

Pytanie 11

Jeśli w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego, Wykonawca wnosi o informację, czy należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych.

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że przebudowę drogi należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz WPR, która nie przewiduje robót tego typu.

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektem wykonawczym przy realizacji inwestycji nie zachodzi kolizja z istniejącymi sieciami. Wykonawca musi założyć, że prowadzone roboty przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego należy uzgodnić z właścicielem lub zarządzającym uzbrojeniem.

Pytanie 13

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy do jego obowiązków należy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej na koszt Wykonawcy.

Pytanie 14

Wykonawca wnosi o udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów w wersji edytowalnej (Excel).

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada WPR w Excelu, natomiast jest udostępniona wersja edytowalna w wordzie na stronie Zamawiającego.

Pytanie 15

Wykonawca wnosi o zamieszczenie planu rozbiórek.

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zamawiający nie posiada planu rozbiórek.

Pytanie 16

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy w ramach planowanej inwestycji usunięcie pni po wyciętych drzewach (str. 1 opisu technicznego) leży po stronie Wykonawcy.

Opowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach planowanej inwestycji usunięcie pni po wyciętych drzewach leży po stronie Wykonawcy wraz zaspaniem i zagęszczeniem dołów po karczach.

Powyższe wyjaśnienie stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienie podczas sporządzania ofert.
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Z-ca DYREKTORA


Wincenty Heilik