

POWIAT GRYFICKI
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRYFICACH

72-300 Gryfice, ul. Piłsudskiego 18

NIP: 857-172-82-59
tel./fax 091 384 21 13

e-mail: z_d_p@gryfice.pl
http://zdp.gryfice.ibip.pl



Gryfice, dnia 16.06.2020 r.

ZDP.272./1-I/1/2020.PL

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **„Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3137Z na odc. Trzyglów - Rzęsin”**


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne do poz. E.4 oraz G.3 w postaci warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej AC-16W o gr. 6 cm wbudowywanej na gorąco.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie warstwy wiążącej o grubości 6 cm.

DYREKTOR

Sławomir Ruszkowski

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert.